

PRESTANDEDEKLARATION

enligt bilaga III till EU-förordning nr 305/2011 (Byggproduktförordning)

Hilti brandskiva CFS-D 25

Nr Hilti CFS-D 25

1. Produkttypens unika identifikationskod:

Hilti brandskiva CFS-D 25

2. Avsedd användning:

Brandskydds- och tätningssystem för genomföringstätningar, se ETA-16/0050 (25.06.2020)

Kabelgenomföringar	Kablar, ledningar
Rör genomföring	Små kopparrör

3. Tillverkare:

Hilti Corporation, Feldkircherstrasse 100, 9494 Schaan, Liechtenstein

4. System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda:

System 1

5. Europeiskt bedömningsdokument:

EAD 350454-00-1104

Europeisk teknisk bedömning:

ETA-16/0050 (25.06.2020)

Tekniskt bedömningsorgan:

UBAtc – Union Belge pour l'Agrément technique construction

Anmält/anmälda organ:

MPA Braunschweig, nr 0761

6. Angiven prestanda:

Väsentlig egenskap	Angiven prestanda/	Harmoniserad teknisk specifikation/kontrollmetod
Reaktion vid brandpåverkan	Klass E	EN 13501-1
Brandmotstånd	se ETA-16/0050 (25.06.2020)	EN 13501-2
Luftburen ljudisolering	se ETA-16/0050 (25.06.2020)	EN ISO 717-1 $R_w (C; C_{tr}) = 62 (-2; -7)$ dB – med och utan kabel
Hållbarhet och brukbarhet	Typ: Y ₁ , Y ₂ , Z ₁ och Z ₂	EAD 350454-00-1104
Produktens egenskaper	se ETA-16/0050 (25.06.2020)	EAD 350454-00-1104

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med EU-förordning nr 305/2011 på eget ansvar av enligt ovan. Undertecknad på tillverkarens vägnar av:



Stefan Juli
Product Manager
Business Unit Fire Protection
Hilti Corporation



Martin Althof
Head of Quality
Business Unit Fire Protection
Hilti Corporation